

ACHTUNG SICHERHEITSEINRICHTUNG!


SCHÜTZT LEBEN

NETZSTECKER NICHT VOM NETZ TRENNEN

Bei Hauptalarm darf der Gefahrenbereich nicht mehr betreten werden!

Zur Gefahrenbeseitigung muß eine Absauganlage (soweit vorhanden) in Betrieb gehen oder die örtliche Feuerwehr hinzugezogen werden.



Voralarm	Unterbrochener Warnton, rote Warnleuchte blinkt	Türen weit öffnen! 1. Schließen Sie die Gasflaschen 2. Leckage bzw. Fehler suchen und beheben. 3. Bei Absinken des CO ₂ -Gehalts unter den Schwellwert wird der Alarm automatisch zurückgestellt.
Hauptalarm 	Dauerwarnton, rote Warnleuchte leuchtet	<i>Ruhe bewahren!</i> Der Gefahrenbereich darf nicht betreten werden, solange Hauptalarm besteht!! 1. „ Alarm Aus “ Folientaster 2 x drücken, bleibt rote Warnleuchte an, Lüfter einschalten (soweit vorhanden), Türen weit öffnen! 2. Erneut „ Alarm Aus “ drücken, wenn keine Beseitigung der Gefahr erfolgte, Schankanlagenservice oder Feuerwehr/THW verständigen 3. Nach Gefahrenbeseitigung durch Tastendruck auf der Warneinheit das System wieder in den normalen Betriebszustand versetzen. 4. Leckagenbeseitigung durch Schankanlagenservice!
Betriebsstörung	Dauerwarnton, gelbe Warnleuchte brennt keine Funktion, grüne Betriebsleuchten sind aus	Kontrollieren Sie, ob alle Leitungen angeschlossen sind. Netzstecker kontrollieren! Anlagenservice verständigen!

ACHTUNG
SICHERHEITSEINRICHTUNG!
SCHÜTZT LEBEN
NETZSTECKER NICHT VOM NETZ TRENNEN



Schank
Qualitäts
Systeme

